

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 24-08-028

用户单位 吉林协展



产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106010-QB01

产品代码 V506

供货数量 1 套

供货批号 RH01

质量部 结论	合格	检验员签章：  2024年08月25日
主管领导 结论	合格	主管领导签章：  2024年08月25日

填发单位公章：



填单日期：2024.08.25

自检报告

零件编号	零件名称	图纸版本	车型
1106010-QB01	燃油泵带油位传感器总成	A	V506-QB01
供应商代码	供应商名称	外观	尺寸
LRC18	重庆万力联兴实业(集团)有限公司	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		材料	性能
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

检查项目	标准值	28					结果	备注
1	外观检查							
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物，同时不允许有损伤、裂纹、裂痕，镀层表面应光亮、均匀、致密，不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格				合格	
1.2	连接外观	燃油泵带油位传感器总成管路和电气连接部位应牢固、可靠，无任何缺陷。	合格				合格	
1.3	标识	燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。	合格				合格	
2	尺寸						合格	
2.1	法兰盘外径	$\Phi 152 \pm 1$	152.18				合格	
2.2	法兰密封外径	$\Phi 129.5 \pm 0.5$	129.68				合格	
2.3	法兰裙边高度	15 ± 0.5	15.04				合格	
2.4	法兰盘厚度	3 ± 0.2	3.00				合格	
2.5	自由高度	350 ± 10	354.72				合格	
2.6	出油管外径	$\Phi 9.49 \pm 0.06$	9.493				合格	
2.7	出油管止口外径	$\Phi 12.94 \pm 0.21$	12.90				合格	
2.8	出油管长度	21.12 ± 0.25	21.10				合格	
2.9	接插件长度	32.7 ± 0.1	32.73				合格	
2.1	接插件宽度	10 ± 0.1	10.04				合格	
2.11	远端引射外径	$\Phi 7.89 \pm 0.06$	7.912				合格	
2.12	远端引射管止口尺寸	$\Phi 10.98 \pm 0.15$	10.93				合格	
2.13	法兰盘平面度	≤ 0.8	0.572				合格	
3	材料							
3.1	POM	F20-02/M90-44	供应商提供材质报告					
3.2	PA11	BESN P212 CTL+P40TL	供应商提供材质报告					

自检报告

