

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 24-08-072

用户单位 吉林协展

产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106030-QB02

产品代码 V506

供货数量 1套

供货批号 RH02

质量部 结论	合格	检验员签章：  2024年08月25日
主管领导 结论	合格	主管领导签章：  2024年08月25日

填发单位公章：



填单日期：2024.08.25

自检报告

零件编号	零件名称	图纸版本	车型
1106010-QB02	燃油泵带油位传感器总成	A	V506-QB02
供应商代码	供应商名称	外观	尺寸
LRC18	重庆万力联兴实业(集团)有限公司	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		材料	性能
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



检查项目		标准值	72				结果	备注
1	外观检查							
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物，同时不允许有损伤、裂纹、裂痕，镀层表面应光亮、均匀、致密，不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格				合格	
1.2	连接外观	燃油泵带油位传感器总成管路和电气连接部位应牢固、可靠，无任何缺陷。	合格				合格	
1.3	标识	燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。	合格				合格	
2	尺寸						合格	
2.1	法兰盘外径	Φ152±1	152.18				合格	
2.2	法兰密封外径	Φ129.5±0.5	129.38				合格	
2.3	法兰裙边高度	15±0.5	15.05				合格	
2.4	法兰盘厚度	3±0.2	3.01				合格	
2.5	自由高度	350±10	354.98				合格	
2.6	出油管外径	Φ9.49±0.06	9.500				合格	
2.7	出油管止口外径	Φ12.94±0.21	12.94				合格	
2.8	出油管长度	21.12±0.25	21.18				合格	
2.9	接插件长度	32.7±0.1	32.76				合格	
2.10	接插件宽度	10±0.1	10.02				合格	
2.11	远端引射外径	Φ7.89±0.06	7.890				合格	
2.12	远端引射管止口尺寸	Φ10.98±0.15	10.92				合格	
2.13	法兰盘平面度	≤0.8	0.568				合格	
2.14	加热管凸台外径	Φ10.98±0.15	10.98				合格	
2.15	加热管外径	Φ7.89±0.06	7.862				合格	
3	材料							
3.1	POM	F20-02/M90-44	供应商提供材质报告					
3.2	PA11	BESN P212 CTL+P40TL	供应商提供材质报告					

自检报告



零件编号	零件名称	图纸版本	车型		
1106010-QB02	燃油泵带油位传感器总成	A	V506-QB02		
供应商代码	供应商名称	外观	尺寸	材料	性能
LRC18	重庆万力联兴实业(集团)有限公司	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

检查项目	标准值	72				结果	备注
4	性能						
4.1	油位器性能	9.7±2mm 370±2Ω	369.7			合格	
		30.7±2mm 350.8±2Ω	350.3			合格	
		64.2±2mm 316±2Ω	315.9			合格	
		96.7±2mm 281.2±2Ω	281.2			合格	
		128.3±2mm 246.7±2Ω	246.7			合格	
		159.2±2mm 212.2±2Ω	212.4			合格	
		189.7±2mm 177.4±1.5Ω	177.7			合格	
		220.8±2mm 142.6±1.5Ω	143.0			合格	
		252±2mm 107.8±1.5Ω	108.4			合格	
		284±2mm 73±1.5Ω	73.7			合格	
	313.9±2mm 40±1.5Ω	41.0			合格		
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥176L/H, 电流≤14A,	217.0			合格	
			13.45			合格	
		电压: 12±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥145L/H, 电流≤13A,	166.2			合格	
			12.30			合格	
	电压: 8±0.1V, 压力300 ¹⁰ KPa, 流量≥40L/H	121.9			合格		
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下, 油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏	合格			合格	
4.4	管路连接性气密性	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连, 施加检测气压: 500±10KPa充气: 2S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压差: ≤1.8KPa	0.564			合格	
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象	合格			合格	
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和保护套干涉;	合格			合格	

注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员:	供应商批准:
日期: 2024/8/25	日期: 2024/8/25