



重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 25-08-037

用 户 单 位 吉 林 协 展

产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QE01-A

产 品 代 码 0226

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 5602

质量部 结 论	合 格	检验员签章:  2015年08月10日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章:  2015年08月10日

填发单位公章:



填单日期: 2015.08.10

自检报告							中国一汽FAW GROUP 红旗HONGQI 红旗新能源			
							第 1 页, 共 2 页			
零件编号		零件名称					图纸版本		车型	
1106010-QE01-A		燃油泵带油位传感器总成					A3		0226	
供应商代码		供应商名称					外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司					☒	☒	☒	☒
检查项目		标准值	37 质管部				结果		备注	
1	外观检查									
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物, 同时不允许有损伤、裂纹、裂痕, 镀层表面应光亮、均匀、致密, 不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格				合格			
1.2	连接外观	燃油泵带油位传感器总成管路和电气连接部位应牢固、可靠, 无任何缺陷。	合格				合格			
1.3	标识	燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。	合格				合格			
2	尺寸						合格			
2.1	法兰盘外径	φ123±1	123.34				合格			
2.2	法兰密封外径	φ108.5±0.8	108.60				合格			
2.3	法兰盘厚度	3±0.3	3.02				合格			
2.4	法兰密封高度	20.5±1	20.49				合格			
2.5	自由高度	220±10	221.30				合格			
2.6	出油管外径	φ9.49 ±0.06	9.475				合格			
2.7	出油管止口外径	φ12.94±0.21	12.91				合格			
2.8	出油管长度	21.12±0.25	21.10				合格			
2.9	出油管止口厚度	1.6±0.15	1.61				合格			
2.10	回油管外径	φ7.89±0.06	7.905				合格			
2.11	回油管止口外径	φ10.98±0.21	10.94				合格			
2.12	回油管长度	21.12±0.25	21.17				合格			
2.13	回油管止口厚度	1.6±0.15	1.61				合格			
2.14	油管外径	φ7.89±0.06	7.914				合格			
2.15	油管止口外径	φ10.98±0.21	10.93				合格			
2.16	浮子宽度	31.8±0.5	31.91				合格			
2.17	浮子长度	36.5±0.5	36.44				合格			
3	材料									
3.1	POM	F20-02/M90-44	供应商提供材质报告							
3.2	PA11	BESN P212 CTL+P40TL	供应商提供材质报告							

自检报告

零件编号		零件名称					图纸版本		车型	
1106010-QE01-A		燃油泵带油位传感器总成					A3		0226	
供应商代码		供应商名称					外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万为联兴实业(集团)有限公司					☒	☒	☒	☒
检查项目		标准值					结果		备注	
4	性能									
4.1	油位器性能	22.6±2mm	232±2Ω	233.5			合格			
		36±2mm	222±2Ω	223.4			合格			
		63±2mm	198±2Ω	198.9			合格			
		89±2mm	174±2Ω	174.8			合格			
		113±2mm	150±2Ω	151.5			合格			
		135±2mm	126±2Ω	127.3			合格			
		155±2mm	102±2Ω	103.2			合格			
		175±2mm	78±1.5Ω	77.3			合格			
		195±2mm	54±1.5Ω	54.9			合格			
		215±2mm	32±1.5Ω	32.5			合格			
		221±2mm	32±1.5Ω	32.5			合格			
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力: 400±10, 流量≥158L/H, 电流≤11A		190.1			合格			
				7.83			合格			
		电压: 12±0.1V, 压力: 400±10, 流量≥125L/H, 电流≤9.5A		152.7			合格			
				7.14			合格			
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下, 油泵 法兰盘上的接插件及其它部 位应无泄漏		合格			合格			
4.4	总成出油管路气密性能	法兰盘出口与气密测试仪 快换插头相连, 施加检测气 压: 490~520KPa, 充气: 2S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压 差: ≤1.8KPa		0.442			合格			
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重 和浮力作用下, 油标全过程 转动过程中不得有卡滞现象		合格			合格			
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能 自由伸缩, 不能与线束和护 套干涉;		合格			合格			

注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员: ④检12

日期: 2025/8/10

供应商批准: 5/20

日期: 2025/8/10