



重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 25-08-025

用 户 单 位 吉 林 协 展

产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QB02

产 品 代 码 V506-QB02

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 S1402

质量部 结 论	合 格	检验员签章: 2025年08月26日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章: 2025年08月26日

填发单位公章:



填单日期: 2025.08.26

自检报告										中国一汽 FAW GROUP		红旗新能源 HONGSHI	
										第2页		共2页	
零件编号		零件名称								图纸版本		车型	
1106010-QB02		燃油泵带油位传感器总成								A		V506-QB02	
供应商代码		供应商名称								外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司								☒	☒	☒	☒
4	性能	标准值			35管部						结果		
4.1	油位器性能	9.7±2mm	370±2Ω	369.0					合格				
		30.7±2mm	350.8±2Ω	349.8					合格				
		64.2±2mm	316±2Ω	315.7					合格				
		96.7±2mm	281.2±2Ω	281.1					合格				
		128.3±2mm	246.7±2Ω	246.6					合格				
		159.2±2mm	212.2±2Ω	212.1					合格				
		189.7±2mm	177.4±1.5Ω	177.4					合格				
		220.8±2mm	142.6±1.5Ω	142.5					合格				
		252±2mm	107.8±1.5Ω	107.9					合格				
		284±2mm	73±1.5Ω	73.2					合格				
		313.9±2mm	40±1.5Ω	40.5					合格				
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥176L/H, 电流≤14A,		229.6					合格				
				13.18					合格				
		电压: 12±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥145L/H, 电流≤13A,		187.5					合格				
				11.99					合格				
		电压: 8±0.1V, 压力300 ⁻¹⁰ KPa, 流量≥40L/H		129.9					合格				
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下, 油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏			合格					合格			
4.4	管路连接性气密性	法兰盘出口口与气密测试仪快换插头相连, 施加检测气压: 500±10KPa充气: 2S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压差: ≤1.8KPa			0.584					合格			
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象			合格					合格			
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉;			合格					合格			
注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果													
供应商检验人员: 孙检12								供应商批准: 曹勇					
日期: 2025/8/26								日期: 2025/8/26					