



重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 25-08-092

用 户 单 位 吉 林 协 展

产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QB02


产 品 代 码 V506-QB02

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 5402

质量部 结 论	合 格	检验员签章:  2025年 08月26 日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章:  2025年 08月26 日

填发单位公章:



填单日期: 2025.08.26

自检报告

中国一汽 FAW GROUP 红旗 新能源

第2页 共2页

零件编号		零件名称						图纸版本		车型	
1106010-QB02		燃油泵带油位传感器总成						A		V506-QB02	
供应商代码		供应商名称						外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业（集团）有限公司						☒	☒	☒	☒
4	性能	标准值						结果			
4.1	油位器性能	9.7±2mm	370±2Ω	368.7				合格			
		30.7±2mm	350.8±2Ω	349.6				合格			
		64.2±2mm	316±2Ω	315.1				合格			
		96.7±2mm	281.2±2Ω	280.4				合格			
		128.3±2mm	246.7±2Ω	246.1				合格			
		159.2±2mm	212.2±2Ω	211.9				合格			
		189.7±2mm	177.4±1.5Ω	177.2				合格			
		220.8±2mm	142.6±1.5Ω	142.5				合格			
		252±2mm	107.8±1.5Ω	107.8				合格			
		284±2mm	73±1.5Ω	73.2				合格			
		313.9±2mm	40±1.5Ω	40.5				合格			
4.2	输油性能	电压：13.5±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥176L/H， 电流≤14A，		233.9				合格			
				12.99				合格			
		电压：12±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥145L/H， 电流≤13A，		190.5				合格			
				11.88				合格			
		电压：8±0.1V， 压力300 ⁻¹⁰ KPa， 流量≥40L/H		135.2				合格			
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下，油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏			合格				合格		
4.4	管路连接性气密性	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连，施加检测气压：500±10KPa充气：2S 稳压：4S 检测：4S，允许压差：≤1.8KPa			0.511				合格		
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下，油标全过程转动过程中不得有卡滞现象			合格				合格		
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩，不能与线束和护套干涉；			合格				合格		

注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员: 孙检12

供应商批准: 曹明

日期: 2025/8/26

日期: 2025/8/26