



重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 25-08-094

用 户 单 位 吉 林 协 展

产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QB02

产 品 代 码 V506-QB02

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 SH02

质量部 结 论	合 格	检验员签章:  2025 年 08 月 26 日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章:  2025 年 08 月 26 日

填发单位公章:



填单日期: 2025.08.26

自检报告

零件编号		零件名称						图纸版本		车型	
1106010-QB02		燃油泵带油位传感器总成						A		V506-QB02	
供应商代码		供应商名称						外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业（集团）有限公司						☒	☒	☒	☒
检查项目		标准值						结果		备注	
1	外观检查	94									
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物，同时不允许有损伤、裂纹、裂痕，镀层表面应光亮、均匀、致密，不得有白色腐蚀和红色锈迹。						合格			
1.2	连接外观	燃油泵带油位传感器总成管路和电气连接部位应牢固、可靠，无任何缺陷。						合格			
1.3	标识	燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。						合格			
2	尺寸										
2.1	法兰盘外径	$\Phi 152 \pm 1$						152.00		合格	
2.2	法兰密封外径	$\Phi 129.5 \pm 0.5$						129.38		合格	
2.3	法兰裙边高度	15 ± 0.5						15.09		合格	
2.4	法兰盘厚度	3 ± 0.2						3.00		合格	
2.5	自由高度	350 ± 10						352.76		合格	
2.6	出油管外径	$\Phi 9.49 \pm 0.06$						9.507		合格	
2.7	出油管止口外径	$\Phi 12.94 \pm 0.21$						12.96		合格	
2.8	出油管长度	21.12 ± 0.25						21.17		合格	
2.9	接插件长度	32.7 ± 0.1						32.75		合格	
2.10	接插件宽度	10 ± 0.1						10.03		合格	
2.11	远端引射外径	$\Phi 7.89 \pm 0.06$						7.904		合格	
2.12	远端引射管止口尺寸	$\Phi 10.98 \pm 0.15$						10.91		合格	
2.13	法兰盘平面度	≤ 0.8						0.566		合格	
2.14	加热管凸台外径	$\Phi 10.98 \pm 0.15$						10.92		合格	
2.15	加热管外径	$\Phi 7.89 \pm 0.06$						7.893		合格	
3	材料										
3.1	POM	F20-02/M90-44						供应商提供材质报告			
3.2	PA11	BESN P212 CTL+P40TL						供应商提供材质报告			

自检报告

零件编号		零件名称						图纸版本		车型	
1106010-QB02		燃油泵带油位传感器总成						A		V506-QB02	
供应商代码		供应商名称						外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司						☒	☒	☒	☒
4	性能	标准值 94						结果			
4.1	油位器性能	9.7±2mm	370±2Ω	368.7				合格			
		30.7±2mm	350.8±2Ω	350.3				合格			
		64.2±2mm	316±2Ω	315.2				合格			
		96.7±2mm	281.2±2Ω	280.8				合格			
		128.3±2mm	246.7±2Ω	246.4				合格			
		159.2±2mm	212.2±2Ω	212.0				合格			
		189.7±2mm	177.4±1.5Ω	177.4				合格			
		220.8±2mm	142.6±1.5Ω	142.5				合格			
		252±2mm	107.8±1.5Ω	107.8				合格			
		284±2mm	73±1.5Ω	73.2				合格			
		313.9±2mm	40±1.5Ω	40.6				合格			
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥176L/H, 电流≤14A,		236.6				合格			
				12.74				合格			
		电压: 12±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥145L/H, 电流≤13A,		196.4				合格			
				11.56				合格			
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下, 油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏		139.4				合格			
4.4	管路连接气密性	在65KPa压力作用下, 油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏		0.544				合格			
4.5	传感器灵活性	在65KPa压力作用下, 油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏						合格			
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉;						合格			

注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员: ④检12

供应商批准: 郭子

日期: 2025/8/26

日期: 2025/8/26