

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 25-09-021

用 户 单 位 吉 林 协 展

产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QE01-A


产 品 代 码 0226

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 SK01

质量部 结 论	合 格	检验员签章: ②拾12 2015年09月13日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章: [Signature] 2015年09月13日

填发单位公章:



填单日期: 2015.09.13

自检报告							中国一汽 FAW GROUP 红旗新能源 HONGQI			
							第1页 共2页			
零件编号		零件名称					图纸版本		车型	
1106010-QE01-A		燃油泵带油位传感器总成					A		0226	
供应商代码		供应商名称					外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业（集团）有限公司					☒	☒	☒	☒
检查项目		标准值	21				结果	备注		
1	外观检查									
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物，同时不允许有损伤、裂纹、裂痕，镀层表面应光亮、均匀、致密，不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格				合格			
1.2	连接外观	燃油泵带油位传感器总管路和电气连接部位应牢固、可靠，无任何缺陷。	合格				合格			
1.3	标识	燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。	合格				合格			
2	尺寸									
2.1	法兰盘外径	φ 123±1	123.06				合格			
2.2	法兰密封外径	φ 108.5±0.8	108.72				合格			
2.3	法兰盘厚度	3±0.3	3.04				合格			
2.4	法兰密封高度	20.5±1	20.67				合格			
2.5	自由高度	220±10	223.94				合格			
2.6	出油管外径	φ 9.49 ±0.06	9.501				合格			
2.7	出油管止口外径	φ 12.94±0.21	12.91				合格			
2.8	出油管长度	21.12±0.25	21.17				合格			
2.9	出油管止口厚度	1.6±0.15	1.62				合格			
2.10	回油管外径	φ 7.89±0.06	7.881				合格			
2.11	回油管止口外径	φ 10.98±0.21	10.95				合格			
2.12	回油管长度	21.12±0.25	21.19				合格			
2.13	回油管止口厚度	1.6±0.15	1.62				合格			
2.14	油管外径	φ 7.89±0.06	7.900				合格			
2.15	油管止口外径	φ 10.98±0.21	10.95				合格			
2.16	浮子宽度	31.8±0.5	31.79				合格			
2.17	浮子长度	36.5±0.5	36.64				合格			
3	材料									
3.1	POM	F20-02/M90-44	供应商提供材质报告							
3.2	PA11	BESN P212 CTL+P40TL	供应商提供材质报告							

自检报告										中国一汽 FAW GROUP		红旗 HONGQI		新能源	
										第2页 共2页					
零件编号		零件名称								图纸版本		车型			
1106010-QE01-A		燃油泵带油位传感器总成								A		0226			
供应商代码		供应商名称								外观	尺寸	材料	性能		
LRC18		重庆万力联兴实业（集团）有限公司								☒	☒	☒	☒		
4	性能	标准值	21						结果						
4.1	油位器性能	22.6±2mm 232±2Ω	233.1						合格						
		36±2mm 222±2Ω	223.0						合格						
		63±2mm 198±2Ω	197.8						合格						
		89±2mm 174±2Ω	174.5						合格						
		113±2mm 150±2Ω	150.8						合格						
		135±2mm 126±2Ω	127.4						合格						
		155±2mm 102±2Ω	102.9						合格						
		175±2mm 78±1.5Ω	78.8						合格						
		195±2mm 54±1.5Ω	53.2						合格						
		215±2mm 32±1.5Ω	32.6						合格						
		221±2mm 32±1.5Ω	32.5						合格						
4.2	输油性能	电压：13.5±0.1V， 压力：400±10， 流量≥158L/H， 电流≤11A	202.4						合格						
			8.41						合格						
		电压：12±0.1V， 压力：400±10， 流量≥125L/H， 电流≤9.5A	165.5						合格						
			7.55						合格						
				电压：8±0.1V， 压力：250 ¹⁰ ， 流量≥20L/H	96.6						合格				
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下，油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏	合格						合格						
4.4	总成出油管路气密性能	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连，施加检测气压：490~520KPa，充气：2S 稳压：4S 检测：4S，允许压差：≤1.8KPa	0.545						合格						
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下，油标全过程转动过程中不得有卡滞现象	合格						合格						
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩，不能与线束和护套干涉；	合格						合格						
注：匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可，不需要在本报告中记录检测结果															
供应商检验人员：										供应商批准：					
日期：2025/9/13										日期：2025/9/13					