

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 25-09-063

用 户 单 位 吉 林 协 展


产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QE01-A

产 品 代 码 0226

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 SK01

质量部 结 论	合 格	检验员签章:  2025 年 09 月 13 日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章:  2025 年 09 月 13 日

填发单位公章:



填单日期: 2025. 09. 13

自检报告							中国一汽 FAW GROUP 红旗 新能源			
							第1页 共2页			
零件编号		零件名称					图纸版本		车型	
1106010-QE01-A		燃油泵带油位传感器总成					A		0226	
供应商代码		供应商名称					外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业（集团）有限公司					☒	☒	☒	☒
检查项目		标准值	63				结果	备注		
1	外观检查									
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物，同时不允许有损伤、裂纹、裂痕，镀层表面应光亮、均匀、致密，不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格				合格			
1.2	连接外观	燃油泵带油位传感器总成的管路和电气连接部位应牢固、可靠，无任何缺陷。	合格				合格			
1.3	标识	燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。	合格				合格			
2	尺寸									
2.1	法兰盘外径	Φ123±1	123.04				合格			
2.2	法兰密封外径	Φ108.5±0.8	108.52				合格			
2.3	法兰盘厚度	3±0.3	3.01				合格			
2.4	法兰密封高度	20.5±1	20.55				合格			
2.5	自由高度	220±10	223.66				合格			
2.6	出油管外径	Φ9.49 ±0.06	9.495				合格			
2.7	出油管止口外径	Φ12.94±0.21	12.97				合格			
2.8	出油管长度	21.12±0.25	21.15				合格			
2.9	出油管止口厚度	1.6±0.15	1.63				合格			
2.10	回油管外径	Φ7.89±0.06	7.864				合格			
2.11	回油管止口外径	Φ10.98±0.21	10.95				合格			
2.12	回油管长度	21.12±0.25	21.13				合格			
2.13	回油管止口厚度	1.6±0.15	1.62				合格			
2.14	油管外径	Φ7.89±0.06	7.877				合格			
2.15	油管止口外径	Φ10.98±0.21	11.02				合格			
2.16	浮子宽度	31.8±0.5	31.96				合格			
2.17	浮子长度	36.5±0.5	36.54				合格			
3	材料									
3.1	POM	F20-02/M90-44	供应商提供材质报告							
3.2	PA11	BESN P212 CTL+P40TL	供应商提供材质报告							

自检报告

零件编号		零件名称						图纸版本		车型	
1106010-QE01-A		燃油泵带油位传感器总成						A		0226	
供应商代码		供应商名称						外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业（集团）有限公司						☒	☒	☒	☒
4	性能	标准值	63					结果			
4.1	油位器性能	22.6±2mm 232±2Ω	232.3					合格			
		36±2mm 222±2Ω	222.7					合格			
		63±2mm 198±2Ω	199.0					合格			
		89±2mm 174±2Ω	174.8					合格			
		113±2mm 150±2Ω	151.3					合格			
		135±2mm 126±2Ω	126.9					合格			
		155±2mm 102±2Ω	102.3					合格			
		175±2mm 78±1.5Ω	79.1					合格			
		195±2mm 54±1.5Ω	54.5					合格			
		215±2mm 32±1.5Ω	31.7					合格			
		221±2mm 32±1.5Ω	31.4					合格			
4.2	输油性能	电压：13.5±0.1V， 压力：400±10， 流量≥158L/H， 电流≤11A	198.1					合格			
			8.51					合格			
		电压：12±0.1V， 压力：400±10， 流量≥125L/H， 电流≤9.5A	164.1					合格			
			7.58					合格			
		电压：8±0.1V， 压力：250 ⁻¹⁰ ， 流量≥20L/H	99.1					合格			
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下，油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏	合格					合格			
4.4	总成出油管路气密性能	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连，施加检测气压：490~520KPa，充气：2S 稳压：4S 检测：4S，允许压差：≤1.8KPa	0.434					合格			
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下，油标全过程转动过程中不得有卡滞现象	合格					合格			
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩，不能与线束和护套干涉；	合格					合格			

注：匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可，不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员： 

日期：2025/9/13

供应商批准： 

日期：2025/9/13