

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 25-09-036

用 户 单 位 吉 林 协 展


产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QB02


产 品 代 码 V506-QB02

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 5303

质量部 结 论	合 格	检验员签章:  2025年09月15日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章:  2025年09月15日

填发单位公章:



填单日期: 2025.09.15

自检报告


零件编号		零件名称							图纸版本		车型	
1106010-QB02		燃油泵带油位传感器总成							A		V506-QB02	
供应商代码		供应商名称							外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业（集团）有限公司							☒	☒	☒	☒
4	性能	标准值		36					结果			
4.1	油位器性能	9.7±2mm	370±2Ω	369.0					合格			
		30.7±2mm	350.8±2Ω	349.6					合格			
		64.2±2mm	316±2Ω	315.1					合格			
		96.7±2mm	281.2±2Ω	280.6					合格			
		128.3±2mm	246.7±2Ω	246.3					合格			
		159.2±2mm	212.2±2Ω	212.1					合格			
		189.7±2mm	177.4±1.5Ω	177.4					合格			
		220.8±2mm	142.6±1.5Ω	142.6					合格			
		252±2mm	107.8±1.5Ω	107.7					合格			
		284±2mm	73±1.5Ω	73.3					合格			
		313.9±2mm	40±1.5Ω	40.8					合格			
4.2	输油性能	电压：13.5±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥176L/H， 电流≤14A，		230.8					合格			
				12.10					合格			
		电压：12±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥145L/H， 电流≤13A，		188.4					合格			
				11.05					合格			
		电压：8±0.1V， 压力300 ⁻¹⁰ KPa， 流量≥40L/H		133.3					合格			
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下，油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏		合格					合格			
4.4	管路连接气密性	法兰盘出口与气密测试仪快换插头相连，施加检测气压：500±10KPa充气：2S 稳压：4S 检测：4S，允许压差：≤1.8KPa		0.458					合格			
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下，油标全过程转动过程中不得有卡滞现象		合格					合格			
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩，不能与线束和护套干涉；		合格					合格			

注：匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可，不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员：



供应商批准：



日期：2025/9/15

日期：2025/9/15