



重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 25-10-002

用户单位 吉林协展

产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106010-QB01

产品代码 V506-QB01

供货数量 1 套

供货批号 SK01

质量部 结论	合格	检验员签章: ④检12 2025年10月09日
主管领导 结论	合格	主管领导签章: 智引之 2025年10月09日

填发单位公章:



填单日期: 2025-10-09

自检报告							中国一汽 FAW GROUP				红旗 HONGQI	
							第1页 共2页					
零件编号		零件名称					图纸版本		车型			
1106010-QB01		燃油泵带油位传感器总成					A		V506-QB01			
供应商代码		供应商名称					外观	尺寸	材料	性能		
LRC18		重庆万力联兴实业（集团）有限公司					☒	☒	☒	☒		
检查项目		标准值	2				结果	备注				
1	外观检查											
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物，同时不允许有损伤、裂纹、裂痕，镀层表面应光亮、均匀、致密，不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格				合格					
1.2	连接外观	燃油泵带油位传感器总成管路和电气连接部位应牢固、可靠，无任何缺陷。	合格				合格					
1.3	标识	燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。	合格				合格					
2	尺寸						合格					
2.1	法兰盘外径	$\Phi 152 \pm 1$	152.12				合格					
2.2	法兰密封外径	$\Phi 129.5 \pm 0.5$	129.44				合格					
2.3	法兰裙边高度	15 ± 0.5	15.10				合格					
2.4	法兰盘厚度	3 ± 0.2	3.09				合格					
2.5	自由高度	350 ± 10	349.72				合格					
2.6	出油管外径	$\Phi 9.49 \pm 0.06$	9.506				合格					
2.7	出油管止口外径	$\Phi 12.94 \pm 0.21$	12.90				合格					
2.8	出油管长度	21.12 ± 0.25	21.10				合格					
2.9	接插件长度	32.7 ± 0.1	32.75				合格					
2.1	接插件宽度	10 ± 0.1	10.01				合格					
2.11	远端引射外径	$\Phi 7.89 \pm 0.06$	7.917				合格					
2.12	远端引射管止口尺寸	$\Phi 10.98 \pm 0.15$	10.99				合格					
2.13	法兰盘平面度	≤ 0.8	0.553				合格					
3	材料											
3.1	POM	F20-02/M90-44	供应商提供材质报告									
3.2	PA11	BESN P212 CTL+P40TL	供应商提供材质报告									

自检报告								中国一汽 FAW GROUP 红旗新能源 HONGQI NEW ENERGY			
								第2页 共2页			
零件编号		零件名称						图纸版本		车型	
1106010-QB01		燃油泵带油位传感器总成						A		V506-QB01	
供应商代码		供应商名称						外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业（集团）有限公司						☒	☒	☒	☒
4	性能	标准值	2					结果	备注		
4.1	油位器性能	9.7±2mm 370±2Ω	368.7					合格			
		30.7±2mm 350.8±2Ω	349.4					合格			
		64.2±2mm 316±2Ω	314.9					合格			
		96.7±2mm 281.2±2Ω	280.4					合格			
		128.3±2mm 246.7±2Ω	246.1					合格			
		159.2±2mm 212.2±2Ω	211.9					合格			
		189.7±2mm 177.4±1.5Ω	177.4					合格			
		220.8±2mm 142.6±1.5Ω	142.6					合格			
		252±2mm 107.8±1.5Ω	107.9					合格			
		284±2mm 73±1.5Ω	73.4					合格			
313.9±2mm 40±1.5Ω	40.8					合格					
4.2	输油性能	电压：13.5±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥176L/H， 电流≤14A，	224.0					合格			
			12.98					合格			
		电压：12±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥145L/H， 电流≤13A，	181.6					合格			
			11.77					合格			
		电压：8±0.1V， 压力300 ⁻¹⁰ KPa， 流量≥40L/H	127.3					合格			
4.3	法兰盘气密性	在65KPa压力下，30s内，目测法兰面、输回油管伸出法兰处、电线插片连接处应无游离气泡溢出	合格					合格			
4.4	管路连接性气密性	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连，施加检测气压：500±10KPa充气:2S 稳压:4S 检测:4S,允许压差:≤1.8KPa	0.519					合格			
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下，油标全过程转动过程中不得有卡滞现象	合格					合格			
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩,不能与线束和护套干涉;	合格					合格			
注：匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可，不需要在本报告中记录检测结果											
供应商检验人员：@检12						供应商批准：[Signature]					
日期：2025/10/9						日期：2025/10/9					