

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 25-10-014

用 户 单 位 吉 林 协 展

产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QB01


产 品 代 码 V506-QB01

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 SK01

质量部 结 论	合 格	检验员签章: 2025 年 10 月 17 日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章: 2025 年 10 月 17 日

填发单位公章:



填单日期: 2025.10.17

自检报告

零件编号	零件名称	图纸版本		车型	
1106010-QB01	燃油泵带油位传感器总成	A		V506-QB01	
供应商代码	供应商名称	外观	尺寸	材料	性能
LRC18	重庆万力联兴实业（集团）有限公司	☒	☒	☒	☒

4	性能	标准值	14					结果	备注
4.1	油位器性能	9.7±2mm 370±2Ω	368.5					合格	
		30.7±2mm 350.8±2Ω	349.4					合格	
		64.2±2mm 316±2Ω	314.9					合格	
		96.7±2mm 281.2±2Ω	280.4					合格	
		128.3±2mm 246.7±2Ω	246.2					合格	
		159.2±2mm 212.2±2Ω	212.0					合格	
		189.7±2mm 177.4±1.5Ω	177.3					合格	
		220.8±2mm 142.6±1.5Ω	142.5					合格	
		252±2mm 107.8±1.5Ω	108.0					合格	
		284±2mm 73±1.5Ω	73.4					合格	
		313.9±2mm 40±1.5Ω	40.6					合格	
4.2	输油性能	电压：13.5±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥176L/H， 电流≤14A，	221.5					合格	
			126.40					合格	
		电压：12±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥145L/H， 电流≤13A，	194.6					合格	
			11.86					合格	
		电压：8±0.1V， 压力300 ⁻¹⁰ KPa， 流量≥40L/H	131.5					合格	
4.3	法兰盘气密性	在65KPa压力下，30s内，目测法兰面、输回油管伸出法兰处、电线插片连接处应无游离气泡溢出	合格					合格	
4.4	管路连接性气密性	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连，施加检测气压：500±10KPa充气：2S 稳压：4S 检测：4S，允许压差：≤1.8KPa	0.388					合格	
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下，油标全过程转动过程中不得有卡滞现象	合格					合格	
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩，不能与线束和护套干涉；	合格					合格	

注：匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可，不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员： ④检12	供应商批准： [Signature]
日期：2025/10/17	日期：2025/10/17