



重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 25-10-023

用户单位 吉林协展

产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106010-QB01

产品代码 V506-QB01

供货数量 1 套

供货批号 SK01

质量部 结 论	合 格	检验员签章: 2025 年 10 月 17 日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章: 2025 年 10 月 17 日

填发单位公章:



填单日期: 2025.10.17

自检报告

零件编号		零件名称					图纸版本		车型	
1106010-QB01		燃油泵带油位传感器总成					A		V506-QB01	
供应商代码		供应商名称					外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司					☒	☒	☒	☒
检查项目		标准值	23				结果	备注		
1	外观检查									
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物,同时不允许有损伤、裂纹、裂痕,镀层表面应光亮、均匀、致密,不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格				合格			
1.2	连接外观	燃油泵带油位传感器总成管路和电气连接部位应牢固、可靠,无任何缺陷。	合格				合格			
1.3	标识	燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。	合格				合格			
2	尺寸						合格			
2.1	法兰盘外径	$\Phi 152 \pm 1$	151.98				合格			
2.2	法兰密封外径	$\Phi 129.5 \pm 0.5$	129.54				合格			
2.3	法兰裙边高度	15 ± 0.5	15.15				合格			
2.4	法兰盘厚度	3 ± 0.2	3.05				合格			
2.5	自由高度	350 ± 10	348.06				合格			
2.6	出油管外径	$\Phi 9.49 \pm 0.06$	9.486				合格			
2.7	出油管止口外径	$\Phi 12.94 \pm 0.21$	12.96				合格			
2.8	出油管长度	21.12 ± 0.25	21.17				合格			
2.9	接插件长度	32.7 ± 0.1	32.72				合格			
2.1	接插件宽度	10 ± 0.1	10.01				合格			
2.11	远端引射外径	$\Phi 7.89 \pm 0.06$	7.895				合格			
2.12	远端引射管止口尺寸	$\Phi 10.98 \pm 0.15$	10.94				合格			
2.13	法兰盘平面度	≤ 0.8	0.570				合格			
3	材料									
3.1	POM	F20-02/M90-44	供应商提供材质报告							
3.2	PA11	BESN P212 CTL+P40TL	供应商提供材质报告							

自检报告								中国一汽 FAW GROUP				红旗新能源 HONGQI			
第2页 共2页															
零件编号		零件名称						图纸版本		车型					
1106010-QB01		燃油泵带油位传感器总成						A		V506-QB01					
供应商代码		供应商名称						外观	尺寸	材料	性能				
LRC18		重庆万力联兴实业（集团）有限公司						☒	☒	☒	☒				
4	性能	标准值	23					结果	备注						
4.1	油位器性能	9.7±2mm 370±2Ω	368.5					合格							
		30.7±2mm 350.8±2Ω	349.5					合格							
		64.2±2mm 316±2Ω	315.0					合格							
		96.7±2mm 281.2±2Ω	280.4					合格							
		128.3±2mm 246.7±2Ω	246.3					合格							
		159.2±2mm 212.2±2Ω	212.0					合格							
		189.7±2mm 177.4±1.5Ω	177.3					合格							
		220.8±2mm 142.6±1.5Ω	142.7					合格							
		252±2mm 107.8±1.5Ω	108.0					合格							
		284±2mm 73±1.5Ω	73.4					合格							
313.9±2mm 40±1.5Ω	40.6					合格									
4.2	输油性能	电压：13.5±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥176L/H， 电流≤14A，	221.2					合格							
			12.40					合格							
		电压：12±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥145L/H， 电流≤13A，	195.7					合格							
			11.68					合格							
		电压：8±0.1V， 压力300 ⁻¹⁰ KPa， 流量≥40L/H	125.3					合格							
4.3	法兰盘气密性	在65KPa压力下，30s内，目测法兰面、输回油管伸出法兰处、电线插片连接处应无游离气泡溢出	合格					合格							
4.4	管路连接性气密性	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连，施加检测气压：500±10KPa充气:2S 稳压:4S 检测:4S,允许压差:≤1.8KPa	0.515					合格							
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下，油标全过程转动过程中不得有卡滞现象	合格					合格							
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩,不能与线束和护套干涉;	合格					合格							
注：匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可，不需要在本报告中记录检测结果															
供应商检验人员：④检12						供应商批准：JW									
日期：2025/10/17						日期：2025/10/17									