

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

## 产品质量合格证书

合格证书编号 25-11-032

用 户 单 位 吉林协展

产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QB02-A


产 品 代 码 V506-QB02

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 SL01

质量部 结 论	<b>合 格</b>	检验员签章:  2025年 11 月 25 日
主管领导 结论	<b>合 格</b>	主管领导签章:  2025年 11 月 25 日

填发单位公章:



填单日期: 2025.11.25

## 自检报告

第1页 共2页

## 自检报告

中国一汽 FAW GROUP 红旗新能源 HONGqi

第2页 共2页

零件编号	零件名称					图纸版本	车型		
供应商代码	供应商名称					外观	尺寸	材料	性能
LRC18	重庆万力联兴实业(集团)有限公司						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	性能	标准值		32			结果		
4.1	油位器性能	9.7±2mm	370±2Ω	368.5			合格		
		30.7±2mm	350.8±2Ω	349.4			合格		
		64.2±2mm	316±2Ω	314.9			合格		
		96.7±2mm	281.2±2Ω	280.3			合格		
		128.3±2mm	246.7±2Ω	246.3			合格		
		159.2±2mm	212.2±2Ω	212.0			合格		
		189.7±2mm	177.4±1.5Ω	177.4			合格		
		220.8±2mm	142.6±1.5Ω	142.6			合格		
		252±2mm	107.8±1.5Ω	108.0			合格		
		284±2mm	73±1.5Ω	73.4			合格		
		313.9±2mm	40±1.5Ω	40.8			合格		
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥176L/H, 电流≤14A,	214.4				合格		
			12.90				合格		
		电压: 12±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥145L/H, 电流≤13A,	187.9				合格		
			11.45				合格		
4.3	法兰盘气密性 能	在65KPa压力作用下,油泵法兰 盘上的接插件及其它部位应无 泄漏	119.0				合格		
			合格				合格		
4.4	管路连接性气 密性	法兰盘出油口与气密测试仪快 换插头相连,施加检测气压: 500±10KPa充气:2S 稳压:4S 检测:4S,允许压差: ≤1.8KPa	0.515				合格		
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和 浮力作用下,油标全过程转动 过程中不得有卡滞现象	合格				合格		
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自 由伸缩,不能与线束和护套干 涉;	合格				合格		

注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员: 

日期: 2025/11/25

供应商批准 

日期: 2025/11/25