



重庆万力联兴实业（集团）有限公司

## 产品质量合格证书

合格证书编号 25-11-053

用 户 单 位 吉 林 协 展

产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QB02-A

产 品 代 码 V506-QB02

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 SLO1

质量部 结 论	<b>合 格</b>	检验员签章： 
主管领导 结论	<b>合 格</b>	主管领导签章： 

填发单位公章：



填单日期：2025.11.25

## 自检报告

中国一汽 红旗新能源  
FAW GROUP HONGqi

第1页 共2页

自检报告							第1页 共2页		
零件编号	零件名称					图纸版本	车型		
1106010-QB02-A	燃油泵带油位传感器总成					A	V506-QB02		
供应商代码	供应商名称					外观	尺寸	材料	性能
LRC18	重庆万力联兴实业(集团)有限公司					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
检查项目	标准值	53					结果	备注	
1 外观检查									
1.1 表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂质，同时不允许有损伤、裂纹、裂痕，镀层表面应光亮、均匀、致密，不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格					合格		
1.2 连接外观	燃油泵带油位传感器总成管路和电气连接部位应牢固、可靠，无任何缺陷。	合格					合格		
1.3 标识	燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。	合格					合格		
2 尺寸									
2.1 法兰盘外径	Φ152±1	151.96					合格		
2.2 法兰密封外径	Φ129.5±0.5	129.36					合格		
2.3 法兰裙边高度	15±0.5	15.10					合格		
2.4 法兰盘厚度	3±0.2	3.02					合格		
2.5 自由高度	350±10	350.66					合格		
2.6 出油管外径	Φ9.49±0.06	9.490					合格		
2.7 出油管止口外径	Φ12.94±0.21	12.96					合格		
2.8 出油管长度	21.12±0.25	21.17					合格		
2.9 接插件长度	32.7±0.1	32.74					合格		
2.10 接插件宽度	10±0.1	10.00					合格		
2.11 远端引射外径	Φ7.89±0.06	7.902					合格		
2.12 远端引射管止口尺寸	Φ10.98±0.15	10.95					合格		
2.13 法兰盘平面度	≤0.8	0.559					合格		
2.14 加热管凸台外径	Φ10.98±0.15	10.96					合格		
2.15 加热管外径	Φ7.89±0.06	7.868					合格		
3 材料									
3.1 POM	F20-02/M90-44	供应商提供材质报告							
3.2 PA11	BESN P212 CTL+P40TL	供应商提供材质报告							

## 自检报告

中国一汽 | 红旗新能源  
FAW GROUP HONDAI

第2页 共2页

零件编号	零件名称					图纸版本	车型		
1106010-QB02-A	燃油泵带油位传感器总成					A	V506-QB02		
供应商代码	供应商名称					外观	尺寸	材料	性能
LRC18	重庆万力联兴实业(集团)有限公司					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	性能	标准值		53			结果		
4.1	油位器性能	9.7±2mm	370±2Ω	368.8			合格		
		30.7±2mm	350.8±2Ω	349.5			合格		
		64.2±2mm	316±2Ω	315.0			合格		
		96.7±2mm	281.2±2Ω	280.6			合格		
		128.3±2mm	246.7±2Ω	246.4			合格		
		159.2±2mm	212.2±2Ω	212.1			合格		
		189.7±2mm	177.4±1.5Ω	177.4			合格		
		220.8±2mm	142.6±1.5Ω	142.7			合格		
		252±2mm	107.8±1.5Ω	108.0			合格		
		284±2mm	73±1.5Ω	73.4			合格		
		313.9±2mm	40±1.5Ω	40.8			合格		
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥176L/H, 电流≤14A,	218.1				合格		
			12.81				合格		
		电压: 12±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥145L/H, 电流≤13A,	179.2				合格		
			11.67				合格		
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下,油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏	122.2				合格		
			合格				合格		
4.4	管路连接性气密性	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连,施加检测气压: 500±10KPa充气: 2S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压差: ≤1.8KPa	0.415				合格		
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下,油标全过程转动过程中不得有卡滞现象	合格				合格		
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩,不能与线束和护套干涉;	合格				合格		

注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员:  检12	供应商批准: 
日期: 2025/11/25	日期: 2025/11/25