

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号_____25-11-092_____

用 户 单 位_____ 吉 林 协 展 _____

产 品 名 称_____ 燃油泵带油位传感器总成 _____

产 品 图 号_____ 1106010-QB02-A _____

产 品 代 码_____ V506-QB02 _____

供 货 数 量_____ 1 套 _____

供 货 批 号_____ 5L01 _____

质量部 结 论	合 格	检验员签章:
		2025年 11月 25 日
主管领导结论	合 格	主管领导签章:
		2025年 11月 25 日

填发单位公章:

填单日期: 2025.11.25

自检报告

中国一汽 | 红旗新能源
FAW GROUP HONGQI

第1页 共2页

零件编号	零件名称	图纸版本	车型				
1106010-QB02-A	燃油泵带油位传感器总成	A	V506-QB02				
供应商代码	供应商名称	外观	尺寸	材料	性能		
LRC18	重庆万力联兴实业(集团)有限公司	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
检查项目	标准值	92				结果	备注
1 外观检查							
1.1 表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂质，同时不允许有损伤、裂纹、裂痕，镀层表面应光亮、均匀、致密，不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格				合格	
1.2 连接外观	燃油泵带油位传感器总成管路和电气连接部位应牢固、可靠，无任何缺陷。	合格				合格	
1.3 标识	燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。	合格				合格	
2 尺寸							
2.1 法兰盘外径	Φ152±1	151.98				合格	
2.2 法兰密封外径	Φ129.5±0.5	129.60				合格	
2.3 法兰裙边高度	15±0.5	15.19				合格	
2.4 法兰盘厚度	3±0.2	3.00				合格	
2.5 自由高度	350±10	349.66				合格	
2.6 出油管外径	Φ9.49±0.06	9.508				合格	
2.7 出油管止口外径	Φ12.94±0.21	12.92				合格	
2.8 出油管长度	21.12±0.25	21.12				合格	
2.9 接插件长度	32.7±0.1	32.76				合格	
2.10 接插件宽度	10±0.1	10.05				合格	
2.11 远端引射外径	Φ7.89±0.06	7.894				合格	
2.12 远端引射管止口尺寸	Φ10.98±0.15	10.97				合格	
2.13 法兰盘平面度	≤0.8	0.584				合格	
2.14 加热管凸台外径	Φ10.98±0.15	10.92				合格	
2.15 加热管外径	Φ7.89±0.06	7.863				合格	
3 材料							
3.1 POM	F20-02/M90-44	供应商提供材质报告					
3.2 PA11	BESN P212 CTL+P40TL	供应商提供材质报告					

自检报告

中国一汽 FAW GROUP 红旗新能源


第2页 共2页

零件编号	零件名称						图纸版本	车型			
1106010-QB02-A	燃油泵带油位传感器总成						A	V506-QB02			
供应商代码	供应商名称						外观	尺寸	材料	性能	
LRC18	重庆万力联兴实业(集团)有限公司						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	性能	标准值		92					结果		
4.1	油位器性能	9.7±2mm	370±2Ω	368.8					合格		
		30.7±2mm	350.8±2Ω	349.7					合格		
		64.2±2mm	316±2Ω	315.1					合格		
		96.7±2mm	281.2±2Ω	280.6					合格		
		128.3±2mm	246.7±2Ω	246.4					合格		
		159.2±2mm	212.2±2Ω	212.1					合格		
		189.7±2mm	177.4±1.5Ω	177.4					合格		
		220.8±2mm	142.6±1.5Ω	142.7					合格		
		252±2mm	107.8±1.5Ω	108.1					合格		
		284±2mm	73±1.5Ω	73.5					合格		
		313.9±2mm	40±1.5Ω	40.7					合格		
4.2	输油性能	电压：13.5±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥176L/H， 电流≤14A，		227.7					合格		
				12.78					合格		
		电压：12±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥145L/H， 电流≤13A，		185.0					合格		
				11.66					合格		
4.3	法兰盘气密性 能	在65KPa压力作用下，油泵法兰 盘上的接插件及其它部位应无 泄漏		126.1					合格		
				合格					合格		
4.4	管路连接性气 密性	法兰盘出油口与气密测试仪快 换插头相连，施加检测气压： 500±10KPa充气:2S 稳压:4S 检测:4S, 允许压差：≤1.8KPa	0.522						合格		
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和 浮力作用下，油标全过程转动 过程中不得有卡滞现象	合格						合格		
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自 由伸缩，不能与线束和护套干 涉；	合格						合格		

注：匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可，不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员：

日期：2025/11/25

供应商批准：

日期：2025/11/25