



重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号_____25-11-144_____

用 户 单 位 _____ 吉 林 协 展 _____

产 品 名 称 _____ 燃油泵带油位传感器总成 _____

产 品 图 号 _____ 1106010-QB02-A _____

产 品 代 码 _____ V506-QB02 _____

供 货 数 量 _____ 1 套 _____

供 货 批 号 _____ 5L01 _____

质量部 结 论	合 格	检验员签章:
主管领导 结论	合 格	主管领导签章:

填发单位公章:



填单日期: 2025.11.25

自检报告

中国一汽 | 红旗新能源
FAW GROUP HONGqi

第1页 共2页

零件编号	零件名称						图纸版本	车型		
1106010-QB02-A	燃油泵带油位传感器总成						A	V506-QB02		
供应商代码	供应商名称						外观	尺寸	材料	性能
LRC18	重庆万力联兴实业(集团)有限公司						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
检查项目	标准值	144					结果	备注		
1 外观检查										
1.1 表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物，同时不允许有损伤、裂纹、裂痕，镀层表面应光亮、均匀、致密，不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格					合格			
1.2 连接外观	燃油泵带油位传感器总成管路和电气连接部位应牢固、可靠，无任何缺陷。	合格					合格			
1.3 标识	燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。	合格					合格			
2 尺寸										
2.1 法兰盘外径	Φ152±1	152.12					合格			
2.2 法兰密封外径	Φ129.5±0.5	129.64					合格			
2.3 法兰裙边高度	15±0.5	15.02					合格			
2.4 法兰盘厚度	3±0.2	3.03					合格			
2.5 自由高度	350±10	353.20					合格			
2.6 出油管外径	Φ9.49±0.06	9.501					合格			
2.7 出油管止口外径	Φ12.94±0.21	12.96					合格			
2.8 出油管长度	21.12±0.25	21.17					合格			
2.9 接插件长度	32.7±0.1	32.75					合格			
2.10 接插件宽度	10±0.1	10.02					合格			
2.11 远端引射外径	Φ7.89±0.06	7.913					合格			
2.12 远端引射管止口尺寸	Φ10.98±0.15	10.95					合格			
2.13 法兰盘平面度	≤0.8	0.535					合格			
2.14 加热管凸台外径	Φ10.98±0.15	10.97					合格			
2.15 加热管外径	Φ7.89±0.06	7.862					合格			
3 材料										
3.1 POM	F20-02/M90-44	供应商提供材质报告								
3.2 PA11	BESN P212 CTL+P40TL	供应商提供材质报告								

自检报告

中国一汽 FAW GROUP 红旗 新能源 HONGqi

第2页 共2页

零件编号	零件名称						图纸版本	车型		
1106010-QB02-A	燃油泵带油位传感器总成						A	V506-QB02		
供应商代码	供应商名称						外观	尺寸	材料	性能
LRC18	重庆万为联兴实业(集团)有限公司						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	性能	标准值	144					结果		
4.1	油位器性能	9.7±2mm	370±2Ω	369.0				合格		
		30.7±2mm	350.8±2Ω	349.8				合格		
		64.2±2mm	316±2Ω	315.5				合格		
		96.7±2mm	281.2±2Ω	281.1				合格		
		128.3±2mm	246.7±2Ω	246.6				合格		
		159.2±2mm	212.2±2Ω	212.3				合格		
		189.7±2mm	177.4±1.5Ω	177.7				合格		
		220.8±2mm	142.6±1.5Ω	143.1				合格		
		252±2mm	107.8±1.5Ω	108.1				合格		
		284±2mm	73±1.5Ω	73.5				合格		
		313.9±2mm	40±1.5Ω	40.8				合格		
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥176L/H, 电流≤14A,	223.7					合格		
			12.37					合格		
		电压: 12±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥145L/H, 电流≤13A,	179.7					合格		
			11.34					合格		
		电压: 8±0.1V, 压力300 ⁻¹⁰ KPa, 流量≥40L/H	121.7					合格		
4.3	法兰盘气密性 能	在65KPa压力作用下, 油泵法兰 盘上的接插件及其它部位应无 泄漏	合格					合格		
4.4	管路连接性气 密性	法兰盘出油口与气密测试仪快 换插头相连, 施加检测气压: 500±10KPa充气:2S 稳压:4S 检测:4S, 允许压差: ≤1.8KPa	0.528					合格		
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和 浮力作用下, 油标全过程转动 过程中不得有卡滞现象	合格					合格		
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自 由伸缩, 不能与线束和护套干 涉;	合格					合格		

注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员: 

日期: 2025/11/25

供应商批准 

日期: 2025/11/25