



重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 25-11-152

用 户 单 位 吉 林 协 展

产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QB02-A

产 品 代 码 V506-QB02

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 401

质量部 结 论	合 格	检验员签章  2025 年 11 月 25 日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章:  2025 年 11 月 25 日

填发单位公章:



填单日期: 2025.11.25

自 检 报 告										中国一汽 FAW GROUP 红旗新能源 红旗新能 红旗新能					
										第2页 共2页					
零件编号		零件名称						图纸版本		车型					
1106010-QB02-A		燃油泵带油位传感器总成						A		V506-QB02					
供应商代码		供应商名称						外观		尺寸		材料		性能	
LRC18		重庆万力联兴实业（集团）有限公司						<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
4	性能	标准值		152						结果					
4.1	油位器性能	9.7±2mm		370±2Ω		368.8				合格					
		30.7±2mm		350.8±2Ω		349.5				合格					
		64.2±2mm		316±2Ω		315.1				合格					
		96.7±2mm		281.2±2Ω		280.5				合格					
		128.3±2mm		246.7±2Ω		246.4				合格					
		159.2±2mm		212.2±2Ω		212.1				合格					
		189.7±2mm		177.4±1.5Ω		177.4				合格					
		220.8±2mm		142.6±1.5Ω		142.7				合格					
		252±2mm		107.8±1.5Ω		108.0				合格					
		284±2mm		73±1.5Ω		73.4				合格					
		313.9±2mm		40±1.5Ω		40.8				合格					
4.2	输油性能	电压：13.5±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥176L/H， 电流≤14A，		227.3						合格					
				12.81						合格					
		电压：12±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥145L/H， 电流≤13A，		187.9						合格					
				11.67						合格					
		电压：8±0.1V， 压力300 ⁻¹⁰ KPa， 流量≥40L/H		127.7						合格					
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下，油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏				合格				合格					
4.4	管路连接性气密性	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连，施加检测气压：500±10KPa充气：2S 稳压：4S 检测：4S，允许压差：≤1.8KPa				0.401				合格					
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下，油标全过程转动过程中不得有卡滞现象				合格				合格					
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩，不能与线束和护套干涉；				合格				合格					
注：匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可，不需要在本报告中记录检测结果															
供应商检验人员： 										供应商批准： 					
日期：2025/11/25										日期：2025/11/25					