



重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 25-12-009

用 户 单 位 吉 林 协 展

产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QB41-A

产 品 代 码 V506-QB41

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 SM01

质量部 结 论	合 格	检验员签章: 2025 年 12 月 08 日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章: 2025 年 12 月 08 日

填发单位公章:




填单日期: 2025.12.08

自检报告

零件编号		零件名称						图纸版本		车型	
1106010-QB41-A		燃油泵带油位传感器总成						A		V506-QB41	
供应商代码		供应商名称						外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司						☒	☒	☒	☒
检查项目		标准值		9				结果	备注		
4	性能										
4.1	油位器性能	9.7±2mm 370±2Ω		368.4				合格			
		30.7±2mm 350.8±2Ω		349.2				合格			
		64.2±2mm 316±2Ω		314.9				合格			
		96.7±2mm 281.2±2Ω		280.3				合格			
		128.3±2mm 246.7±2Ω		246.2				合格			
		159.2±2mm 212.2±2Ω		212.0				合格			
		189.7±2mm 177.4±1.5Ω		177.4				合格			
		220.8±2mm 142.6±1.5Ω		142.6				合格			
		252±2mm 107.8±1.5Ω		107.8				合格			
		284±2mm 73±1.5Ω		73.1				合格			
		313.9±2mm 40±1.5Ω		40.5				合格			
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力500 ²⁰ KPa, 流量≥140L/H, 电流≤14A,		182.8				合格			
				11.67				合格			
		电压: 12±0.1V, 压力550 ²⁰ KPa, 流量≥110L/H, 电流≤13A,		139.8				合格			
				10.70				合格			
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力下, 30s内, 目测法兰面、输回油管伸出法兰处、电线插片连接处应无游离气泡溢出		合格				合格			
4.4	管路连接性气密性	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连, 施加检测气压: 550±10KPa, 充气: 3S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压差: ≤1KPa		0.422				合格			
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象		合格				合格			
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉;		合格				合格			

注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员: 
日 期: 2025/12/8

供应商批准: 
日 期: 2025/12/8