

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 25-09-124

用 户 单 位 吉 林 协 展


产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QE01-A

产 品 代 码 0226

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 51401

质量部 结 论	合 格	检验员签章:  2015年09月13日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章:  2015年09月13日

填发单位公章:



填单日期: 2015.09.13

自检报告

零件编号		零件名称						图纸版本		车型	
1106010-QE01-A		燃油泵带油位传感器总成						A		0226	
供应商代码		供应商名称						外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司						☒	☒	☒	☒
4	性能	标准值	124					结果			
4.1	油位器性能	22.6±2mm 232±2Ω	232.2					合格			
		36±2mm 222±2Ω	223.5					合格			
		63±2mm 198±2Ω	199.4					合格			
		89±2mm 174±2Ω	174.9					合格			
		113±2mm 150±2Ω	151.4					合格			
		135±2mm 126±2Ω	125.4					合格			
		155±2mm 102±2Ω	101.8					合格			
		175±2mm 78±1.5Ω	77.9					合格			
		195±2mm 54±1.5Ω	54.9					合格			
		215±2mm 32±1.5Ω	31.9					合格			
		221±2mm 32±1.5Ω	32.2					合格			
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力: 400±10, 流量≥158L/H, 电流≤11A	196.8					合格			
			8.46					合格			
		电压: 12±0.1V, 压力: 400±10, 流量≥125L/H, 电流≤9.5A	159.1					合格			
			7.57					合格			
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下, 油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏	合格					合格			
4.4	总成出油管路气密性能	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连, 施加检测气压: 490~520KPa, 充气: 2S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压差: ≤1.8KPa	0.590					合格			
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象	合格					合格			
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉;	合格					合格			

注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员: 孙检12

日期: 2025.09.13

供应商批准: [Signature]

日期: 2025.09.13