

# 重庆万力联兴实业（集团）有限公司

## 产品质量合格证书

合格证书编号 26-06-026

用户单位 吉林协展



产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106010-QB02-A

产品代码 V506-QB02

供货数量 1 套

供货批号 T101


质量部 结论	<b>合格</b>	检验员签章:  2026年06月15日
主管领导 结论	<b>合格</b>	主管领导签章:  2026年06月15日

填发单位公章:



填单日期: 2026.06.15

# 自检报告



零件编号		零件名称					图纸版本		车型	
1106010-QB02-A		燃油泵带油位传感器总成					A		V506-QB02	
供应商代码		供应商名称					外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
检查项目		标准值		26				结果	备注	
1	外观检查									
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物，同时不允许有损伤、裂纹、裂痕，镀层表面应光亮、均匀、致密，不得有白色腐蚀和红色锈迹。		合格				合格		
2	尺寸									
2.1	法兰盘外径	Φ152±1		151.98				合格		
2.2	法兰密封外径	Φ129.5±0.5		129.44				合格		
2.3	法兰裙边高度	15±0.5		15.16				合格		
2.4	法兰盘厚度	3±0.2		3.00				合格		
2.5	自由高度	350±10		349.14				合格		
2.6	出油管外径	Φ9.49±0.06		9.476				合格		
2.7	出油管止口外径	Φ12.94±0.21		12.93				合格		
2.8	出油管长度	21.12±0.25		21.13				合格		
2.9	接插件长度	32.7±0.1		32.75				合格		
2.10	接插件宽度	10±0.1		10.01				合格		
2.11	远端引射外径	Φ7.89±0.06		7.861				合格		
2.12	远端引射管止口尺寸	Φ10.98±0.15		10.97				合格		
2.13	法兰盘平面度	≤0.8		0.591				合格		
2.14	加热管凸台外径	Φ10.98±0.15		10.91				合格		
2.15	加热管外径	Φ7.89±0.06		7.899				合格		
3	材料									
3.1	法兰盘组件	POM		供应商提供材质报告						
3.2	尼龙管	PA11 ( BESN P212 CTL/P40TL)		供应商提供材质报告						
3.3	《汽车禁用限用物质》			三方检测报告						

# 自检报告



零件编号		零件名称					图纸版本	车型		
1106010-QB02-A		燃油泵带油位传感器总成					A	V506-QB02		
供应商代码		供应商名称					外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1	性能	标准值		26				结果		
4.1	油位器性能	9.7±2mm	370±2Ω	370.4				合格		
		30.7±2mm	350.8±2Ω	351.2				合格		
		64.2±2mm	316±2Ω	316.5				合格		
		96.7±2mm	281.2±2Ω	281.8				合格		
		128.3±2mm	246.7±2Ω	247.3				合格		
		159.2±2mm	212.2±2Ω	212.8				合格		
		189.7±2mm	177.4±1.5Ω	178.2				合格		
		220.8±2mm	142.6±1.5Ω	143.2				合格		
		252±2mm	107.8±1.5Ω	108.4				合格		
		284±2mm	73±1.5Ω	73.6				合格		
313.9±2mm	40±1.5Ω	40.8				合格				
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥176L/H, 电流≤14A,		218.9				合格		
				12.59				合格		
		电压: 12±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥145L/H, 电流≤13A,		178.0				合格		
				11.49				合格		
电压: 8±0.1V, 压力300 <sup>10</sup> KPa, 流量≥40L/H		130.3				合格				
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力下, 30s内, 目测法兰面、输回油管伸出法兰处、电线插片连接处应无游离气泡溢出		合格				合格		
4.4	管路连接气密性	法兰盘出口与气密测试仪快换插头相连, 施加检测气压: 500±10KPa充气: 3S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压差: ≤1KPa		0.384				合格		
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象		合格				合格		
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉;		合格				合格		

注: 对于尺寸检测项目过多的零件, 可将尺寸检测数据表作为附件提交, 不需要在本报告中记录检测结果

签 字: 网报银	日 期: 2020-06-15
----------	-----------------