

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 26-06-028

用户单位 吉林协展



产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106010-QB02-A

产品代码 V506-QB02

供货数量 1 套

供货批号 TF01

质量部 结论	合格	检验员签章:  2026年06月15日
主管领导 结论	合格	主管领导签章:  2026年06月15日

填发单位公章:



填单日期: 2026.06.15

自检报告



自检报告

零件编号	零件名称	图纸版本	车型
1106010-QB02-A	燃油泵带油位传感器总成	A	V506-QB02
供应商代码	供应商名称	外观	尺寸
LRC18	重庆万力联兴实业(集团)有限公司	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		材料	性能
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



1	性能	标准值	28				结果
4.1	油位器性能	9.7±2mm	370±2Ω	370.5			合格
		30.7±2mm	350.8±2Ω	351.3			合格
		64.2±2mm	316±2Ω	316.6			合格
		96.7±2mm	281.2±2Ω	281.8			合格
		128.3±2mm	246.7±2Ω	247.4			合格
		159.2±2mm	212.2±2Ω	213.0			合格
		189.7±2mm	177.4±1.5Ω	178.3			合格
		220.8±2mm	142.6±1.5Ω	143.4			合格
		252±2mm	107.8±1.5Ω	108.5			合格
		284±2mm	73±1.5Ω	73.6			合格
		313.9±2mm	40±1.5Ω	40.6			合格
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥176L/H, 电流≤14A,	223.1				合格
			12.62				合格
		电压: 12±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥145L/H, 电流≤13A,	182.6				合格
			11.52				合格
		电压: 8±0.1V, 压力300 ¹⁰ KPa, 流量≥40L/H	126.1				合格
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力下, 30s内, 目测法兰面、输回油管伸出法兰处、电线插片连接处应无游离气泡溢出	合格				合格
4.4	管路连接气密性	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连, 施加检测气压: 500±10KPa充气: 3S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压差: ≤1KPa	0.443				合格
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象	合格				合格
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉;	合格				合格

注: 对于尺寸检测项目过多的零件, 可将尺寸检测数据表作为附件提交, 不需要在本报告中记录检测结果

签字: 何银银	日期: 2026-06-15
---------	----------------