

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 26-06-042

用户单位 吉林协展



产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106010-QB02-A

产品代码 V506-QB02

供货数量 1 套

供货批号 T101

质量部 结论	合格	检验员签章:  2026年06月15日
主管领导 结论	合格	主管领导签章:  2026年06月15日

填发单位公章:



填单日期: 2026.06.15

自检报告

零件编号		零件名称				图纸版本	车型		
1106010-QB02-A		燃油泵带油位传感器总成				A	V506-QB02		
供应商代码		供应商名称				外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
检查项目		标准值	42			结果	备注		
1	外观检查								
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物,同时不允许有损伤、裂纹、裂痕,镀层表面应光亮、均匀、致密,不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格			合格			
2	尺寸								
2.1	法兰盘外径	$\Phi 152 \pm 1$	151.84			合格			
2.2	法兰密封外径	$\Phi 129.5 \pm 0.5$	129.32			合格			
2.3	法兰裙边高度	15 ± 0.5	15.12			合格			
2.4	法兰盘厚度	3 ± 0.2	3.00			合格			
2.5	自由高度	350 ± 10	351.46			合格			
2.6	出油管外径	$\Phi 9.49 \pm 0.06$	9.509			合格			
2.7	出油管止口外径	$\Phi 12.94 \pm 0.21$	12.95			合格			
2.8	出油管长度	21.12 ± 0.25	21.11			合格			
2.9	接插件长度	32.7 ± 0.1	32.71			合格			
2.10	接插件宽度	10 ± 0.1	10.01			合格			
2.11	远端引射外径	$\Phi 7.89 \pm 0.06$	7.899			合格			
2.12	远端引射管止口尺寸	$\Phi 10.98 \pm 0.15$	10.98			合格			
2.13	法兰盘平面度	≤ 0.8	0.591			合格			
2.14	加热管凸台外径	$\Phi 10.98 \pm 0.15$	10.94			合格			
2.15	加热管外径	$\Phi 7.89 \pm 0.06$	7.903			合格			
3	材料								
3.1	法兰盘组件	POM	供应商提供材质报告						
3.2	尼龙管	PA11 (BESN P212 CTL/P40TL)	供应商提供材质报告						
3.3	《汽车禁用限用物质》		三方检测报告						

自检报告

零件编号	零件名称	图纸版本	车型			
1106010-QB02-A	燃油泵带油位传感器总成	A	V506-QB02			
供应商代码	供应商名称	外观	尺寸	材料	性能	
LRC18	重庆万力联兴实业(集团)有限公司	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	性能	标准值			42	结果
4.1	油位器性能	9.7±2mm	370±2Ω	370.4		合格
		30.7±2mm	350.8±2Ω	351.1		合格
		64.2±2mm	316±2Ω	316.5		合格
		96.7±2mm	281.2±2Ω	281.8		合格
		128.3±2mm	246.7±2Ω	247.4		合格
		159.2±2mm	212.2±2Ω	212.9		合格
		189.7±2mm	177.4±1.5Ω	178.3		合格
		220.8±2mm	142.6±1.5Ω	143.4		合格
		252±2mm	107.8±1.5Ω	108.6		合格
		284±2mm	73±1.5Ω	73.7		合格
		313.9±2mm	40±1.5Ω	40.9		合格
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥176L/H, 电流≤14A,		210.0		合格
				12.48		合格
		电压: 12±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥145L/H, 电流≤13A,		168.6		合格
				11.38		合格
		电压: 8±0.1V, 压力300 ¹⁰ KPa, 流量≥40L/H		122.2		合格
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力下, 30s内, 目测法兰面、输回油管伸出法兰处、电线插片连接处应无游离气泡溢出			合格	合格
4.4	管路连接性:气密性	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连, 施加检测气压: 500±10KPa充气:3S 稳压:4S 检测:4S, 允许压差: ≤1KPa			0.332	合格
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象			合格	合格
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉;			合格	合格

注: 对于尺寸检测项目过多的零件, 可将尺寸检测数据表作为附件提交, 不需要在本报告中记录检测结果

签字: 周银银

日期: 2026-06-15