

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 26-06-005

用户单位 吉林协展



产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106010-QB02-A

产品代码 V506-QB02

供货数量 1套

供货批号 TP02

质量部 结论	合格	检验员签章:  2026年06月24日
主管领导 结论	合格	主管领导签章:  2026年06月24日

填发单位公章



填单日期: 2026-06-24

自检报告

零件编号	零件名称	图纸版本	车型			
1106010-QB02-A	燃油泵带油位传感器总成	A	V506-QB02			
供应商代码	供应商名称	外观	尺寸	材料	性能	
LRC18	重庆万力联兴实业(集团)有限公司	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
检查项目	标准值	5			结果	备注
1	外观检查					
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物,同时不允许有损伤、裂纹、裂痕,镀层表面应光亮、均匀、致密,不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格		合格	
2	尺寸					
2.1	法兰盘外径	$\Phi 152 \pm 1$	151.84		合格	
2.2	法兰密封外径	$\Phi 129.5 \pm 0.5$	129.38		合格	
2.3	法兰裙边高度	15 ± 0.5	15.02		合格	
2.4	法兰盘厚度	3 ± 0.2	3.07		合格	
2.5	自由高度	350 ± 10	347.06		合格	
2.6	出油管外径	$\Phi 9.49 \pm 0.06$	9.482		合格	
2.7	出油管止口外径	$\Phi 12.94 \pm 0.21$	12.93		合格	
2.8	出油管长度	21.12 ± 0.25	21.14		合格	
2.9	接插件长度	32.7 ± 0.1	32.76		合格	
2.10	接插件宽度	10 ± 0.1	10.03		合格	
2.11	远端引射外径	$\Phi 7.89 \pm 0.06$	7.911		合格	
2.12	远端引射管止口尺寸	$\Phi 10.98 \pm 0.15$	10.97		合格	
2.13	法兰盘平面度	≤ 0.8	0.571		合格	
2.14	加热管凸台外径	$\Phi 10.98 \pm 0.15$	10.95		合格	
2.15	加热管外径	$\Phi 7.89 \pm 0.06$	7.894		合格	
3	材料					
3.1	法兰盘组件	POM	供应商提供材质报告			
3.2	尼龙管	PA11 (BESN P212 CTL/P40TL)	供应商提供材质报告			
3.3	《汽车禁用限用物质》		三方检测报告			

