

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 26-06-015

用户单位 吉林协展



产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106010-QB02-A


产品代码 V506-QB02

供货数量 1 套

供货批号 T102

质量部 结论	合格	检验员签章  2026年06月24日
主管领导 结论	合格	主管领导签章  2026年06月24日

填发单位公章:



填单日期: 2026.06.24

自检报告



自检报告

零件编号	零件名称					图纸版本	车型		
1106010-QB02-A	燃油泵带油位传感器总成					A	V506-QB02		
供应商代码	供应商名称					外观	尺寸	材料	性能
LRC18	重庆万力联兴实业(集团)有限公司					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	性能	标准值	15				结果		
4.1	油位器性能	9.7±2mm	370±2Ω	370.1			合格		
		30.7±2mm	350.8±2Ω	350.9			合格		
		64.2±2mm	316±2Ω	316.2			合格		
		96.7±2mm	281.2±2Ω	281.5			合格		
		128.3±2mm	246.7±2Ω	247.3			合格		
		159.2±2mm	212.2±2Ω	212.8			合格		
		189.7±2mm	177.4±1.5Ω	178.1			合格		
		220.8±2mm	142.6±1.5Ω	143.3			合格		
		252±2mm	107.8±1.5Ω	108.4			合格		
		284±2mm	73±1.5Ω	73.6			合格		
		313.9±2mm	40±1.5Ω	40.8			合格		
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥176L/H, 电流≤14A,	233.6				合格		
			12.94				合格		
		电压: 12±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥145L/H, 电流≤13A,	181.5				合格		
			11.60				合格		
		电压: 8±0.1V, 压力300 ¹⁰ KPa, 流量≥40L/H	127.2				合格		
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力下, 30s内, 目测法兰面、输回油管伸出法兰处、电线插片连接处应无游离气泡溢出	合格				合格		
4.4	管路连接气密性	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连, 施加检测气压: 500±10KPa充气: 3S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压差: ≤1KPa	0.128				合格		
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标余过程转动过程中不得有卡滞现象	合格				合格		
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉;	合格				合格		



注: 对于尺寸检测项目过多的零件, 可将尺寸检测数据表作为附件提交, 不需要在本报告中记录检测结果

签字: 何欣欣 日期: 2026.06.24