



重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 26-07-002

用 户 单 位 吉 林 协 展

产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QB02-A

产 品 代 码 V506-QB02

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 7601

质量部 结 论	合 格	检验员签章:  2026 年 07 月 25 日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章:  2026 年 07 月 25 日

填发单位公章:



填单日期: 2026.07.25

自检报告							中国一汽 FAW 红旗			
							第1页 共2页			
零件编号		零件名称					图纸版本		车型	
1106010-QB02-A		燃油泵带油位传感器总成					A		V506-QB02	
供应商代码		供应商名称					外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业（集团）有限公司					☒	☒	☒	☒
检查项目		标准值	2				结果	备注		
1	外观检查									
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物，同时不允许有损伤、裂纹、裂痕，镀层表面应光亮、均匀、致密，不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格				合格			
2	尺寸									
2.1	法兰盘外径	Φ152±1	152.16				合格			
2.2	法兰密封外径	Φ129.5±0.5	129.60				合格			
2.3	法兰裙边高度	15±0.5	15.14				合格			
2.4	法兰盘厚度	3±0.2	3.02				合格			
2.5	自由高度	350±10	351.00				合格			
2.6	出油管外径	Φ9.49±0.06	9.496				合格			
2.7	出油管止口外径	Φ12.94±0.21	12.92				合格			
2.8	出油管长度	21.12±0.25	21.11				合格			
2.9	接插件长度	32.7±0.1	32.74				合格			
2.10	接插件宽度	10±0.1	10.01				合格			
2.11	远端引射外径	Φ7.89±0.06	7.868				合格			
2.12	远端引射管止口尺寸	Φ10.98±0.15	10.91				合格			
2.13	法兰盘平面度	≤0.8	0.563				合格			
2.14	加热管凸台外径	Φ10.98±0.15	10.94				合格			
2.15	加热管外径	Φ7.89±0.06	7.907				合格			
3	材料									
3.1	法兰盘组件	POM	供应商提供材质报告							
3.2	尼龙管	PA11（BESN P212 CTL/P40TL）	供应商提供材质报告							
3.3	《汽车禁用限用物质》		三方检测报告							

自检报告										中国一汽 FAW		红旗			
第2页 共2页															
零件编号			零件名称							图纸版本		车型			
1106010-QB02-A			燃油泵带油位传感器总成							A		V506-QB02			
供应商代码			供应商名称							外观	尺寸	材料	性能		
LRC18			重庆万力联兴实业(集团)有限公司							☒	☒	☒	☒		
4	性能		标准值		2						结果				
4.1	油位器性能	9.7±2mm		370±2Ω		370.0						合格			
		30.7±2mm		350.8±2Ω		350.8						合格			
		64.2±2mm		316±2Ω		316.0						合格			
		96.7±2mm		281.2±2Ω		281.3						合格			
		128.3±2mm		246.7±2Ω		247.0						合格			
		159.2±2mm		212.2±2Ω		212.6						合格			
		189.7±2mm		177.4±1.5Ω		177.9						合格			
		220.8±2mm		142.6±1.5Ω		143.2						合格			
		252±2mm		107.8±1.5Ω		108.3						合格			
		284±2mm		73±1.5Ω		73.5						合格			
		313.9±2mm		40±1.5Ω		40.6						合格			
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥176L/H, 电流≤14A,		214.6								合格			
				12.34								合格			
		电压: 12±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥145L/H, 电流≤13A,		173.7								合格			
				11.10								合格			
		电压: 8±0.1V, 压力300 ¹⁰ KPa, 流量≥40L/H		123.0										合格	
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力下, 30s内, 目测法兰面、输回油管伸出法兰处、电线插片连接处应无游离气泡溢出			合格								合格		
4.4	管路连接气密性	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连, 施加检测气压: 500±10KPa充气: 3S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压差: ≤1KPa			0.502								合格		
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象			合格								合格		
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉;			合格								合格		
注: 对于尺寸检测项目过多的零件, 可将尺寸检测数据表作为附件提交, 不需要在本报告中记录检测结果															
签字: 闫银银										日期: 2026.07.25					