



重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 26-07-056

用 户 单 位 吉 林 协 展

产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QB02-A

产 品 代 码 V506-QB02

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 7601

质量部 结 论	合 格	检验员签章: 2026年07月25日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章: 2026年07月25日

填发单位公章:



填单日期: 2026.07.25

自检报告										中国一汽 FAW 红旗	
										第1页 共2页	
零件编号		零件名称						图纸版本		车型	
1106010-QB02-A		燃油泵带油位传感器总成						A		V506-QB02	
供应商代码		供应商名称						外观		尺寸	
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司						☒		☒	
检查项目		标准值		56				结果		备注	
1	外观检查										
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物,同时不允许有损伤、裂纹、裂痕,镀层表面应光亮、均匀、致密,不得有白色腐蚀和红色锈迹。		合格				合格			
2	尺寸										
2.1	法兰盘外径	$\Phi 152 \pm 1$		151.90				合格			
2.2	法兰密封外径	$\Phi 129.5 \pm 0.5$		129.46				合格			
2.3	法兰裙边高度	15 ± 0.5		15.19				合格			
2.4	法兰盘厚度	3 ± 0.2		3.05				合格			
2.5	自由高度	350 ± 10		347.82				合格			
2.6	出油管外径	$\Phi 9.49 \pm 0.06$		9.502				合格			
2.7	出油管止口外径	$\Phi 12.94 \pm 0.21$		12.94				合格			
2.8	出油管长度	21.12 ± 0.25		21.17				合格			
2.9	接插件长度	32.7 ± 0.1		32.71				合格			
2.10	接插件宽度	10 ± 0.1		10.03				合格			
2.11	远端引射外径	$\Phi 7.89 \pm 0.06$		7.890				合格			
2.12	远端引射管止口尺寸	$\Phi 10.98 \pm 0.15$		10.91				合格			
2.13	法兰盘平面度	≤ 0.8		0.539				合格			
2.14	加热管凸台外径	$\Phi 10.98 \pm 0.15$		10.95				合格			
2.15	加热管外径	$\Phi 7.89 \pm 0.06$		7.913				合格			
3	材料										
3.1	法兰盘组件	POM		供应商提供材质报告							
3.2	尼龙管	PA11 (BESN P212 CTL/P40TL)		供应商提供材质报告							
3.3	《汽车禁用限用物质》			三方检测报告							

自检报告

中国一汽 FAW 红旗

第2页 共2页

零件编号		零件名称						图纸版本		车型	
1106010-QB02-A		燃油泵带油位传感器总成						A		V506-QB02	
供应商代码		供应商名称						外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司						☒	☒	☒	☒
4	性能	标准值		56					结果		
4.1	油位器性能	9.7±2mm	370±2Ω	370.3					合格		
		30.7±2mm	350.8±2Ω	350.9					合格		
		64.2±2mm	316±2Ω	316.3					合格		
		96.7±2mm	281.2±2Ω	281.6					合格		
		128.3±2mm	246.7±2Ω	247.4					合格		
		159.2±2mm	212.2±2Ω	213.0					合格		
		189.7±2mm	177.4±1.5Ω	178.3					合格		
		220.8±2mm	142.6±1.5Ω	143.4					合格		
		252±2mm	107.8±1.5Ω	108.5					合格		
		284±2mm	73±1.5Ω	73.7					合格		
		313.9±2mm	40±1.5Ω	40.8					合格		
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥176L/H, 电流≤14A,		207.7					合格		
				12.31					合格		
		电压: 12±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥145L/H, 电流≤13A,		168.8					合格		
				10.96					合格		
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力下, 30s内, 目测法兰面、输回油管伸出法兰处、电线插片连接处应无游离气泡溢出		合格					合格		
4.4	管路连接性气密性	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连, 施加检测气压: 500±10KPa充气: 3S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压差: ≤1KPa		0.598					合格		
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象		合格					合格		
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉;		合格					合格		

注: 对于尺寸检测项目过多的零件, 可将尺寸检测数据表作为附件提交, 不需要在本报告中记录检测结果

签字: 同银银

日期: 2024.07.15