



重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 26-07-066

用 户 单 位 吉 林 协 展

产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QB02-A

产 品 代 码 V506-QB02

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 7601

质量部 结 论	合 格	检验员签章:  2026年 07月 25 日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章:  2026年 07月 25 日

填发单位公章:



填单日期: 2026.07.25

自检报告

中国一汽 FAW 红旗

第2页 共2页

零件编号		零件名称				图纸版本		车型	
1106010-QB02-A		燃油泵带油位传感器总成				A		V506-QB02	
供应商代码		供应商名称				外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司				☒	☒	☒	☒
4	性能	标准值				结果			
4.1	油位器性能	9.7±2mm	370±2Ω	370.0				合格	
		30.7±2mm	350.8±2Ω	350.8				合格	
		64.2±2mm	316±2Ω	316.0				合格	
		96.7±2mm	281.2±2Ω	281.3				合格	
		128.3±2mm	246.7±2Ω	247.0				合格	
		159.2±2mm	212.2±2Ω	212.5				合格	
		189.7±2mm	177.4±1.5Ω	177.9				合格	
		220.8±2mm	142.6±1.5Ω	143.1				合格	
		252±2mm	107.8±1.5Ω	108.1				合格	
		284±2mm	73±1.5Ω	73.4				合格	
		313.9±2mm	40±1.5Ω	40.5				合格	
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥176L/H, 电流≤14A,		209.8				合格	
				12.44				合格	
		电压: 12±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥145L/H, 电流≤13A,		170.3				合格	
				11.14				合格	
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力下, 30s内, 目测法兰面、输回油管伸出法兰处、电线插片连接处应无游离气泡溢出		合格				合格	
4.4	管路连接气密性	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连, 施加检测气压: 500±10KPa充气: 3S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压差: ≤1KPa		0.536				合格	
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象		合格				合格	
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉;		合格				合格	

注: 对于尺寸检测项目过多的零件, 可将尺寸检测数据表作为附件提交, 不需要在本报告中记录检测结果

签字: 网银银

日

期: 2021.07.25