



重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 26-09-009

用户单位 吉林协展

产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106010-QB01-A

产品代码 V506-QB01

供货数量 1 套

供货批号 7701

质量部 结 论	合 格	检验员签章:  2026 年 09 月 10 日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章:  2026 年 09 月 10 日

填发单位公章:



填单日期: 2026.09.10

自检报告										中国一汽 FAW 红旗		
										第1页 共2页		
零件编号		零件名称						图纸版本		车型		
1106010-QB01-A		燃油泵带油位传感器总成						A		V506-QB01		
供应商代码		供应商名称						外观	尺寸	材料	性能	
LRC18		重庆万力联兴实业（集团）有限公司						☒	☒	☒	☒	
检查项目		标准值						结果		备注		
1	外观检查											
1.1	表面外观		燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物，同时不允许有损伤、裂纹、裂痕，镀层表面应光亮、均匀、致密，不得有白色腐蚀和红色锈迹。		合格						合格	
2	尺寸											
2.1	法兰盘外径		Φ152±1		152.04						合格	
2.2	法兰密封外径		Φ129.5±0.5		129.68						合格	
2.3	法兰裙边高度		15±0.5		15.13						合格	
2.4	法兰盘厚度		3±0.2		3.08						合格	
2.5	自由高度		350±10		350.38						合格	
2.6	出油管外径		Φ9.49±0.06		9.479						合格	
2.7	出油管止口外径		Φ12.94±0.21		12.91						合格	
2.8	出油管长度		21.12±0.25		21.14						合格	
2.9	接插件长度		32.7±0.1		32.73						合格	
2.1	接插件宽度		10±0.1		10.05						合格	
2.11	远端引射外径		Φ7.89±0.06		7.884						合格	
2.12	远端引射管止口尺寸		Φ10.98±0.15		10.95						合格	
2.13	法兰盘平面度		≤0.8		0.585						合格	
3	材料											
3.1	法兰盘组件		POM		供应商提供材质报告							
3.2	尼龙管		PA11（BESN P212 CTL/P40TL）		供应商提供材质报告							
3.3	《汽车禁用限用物质》						三方检测报告					

自检报告

中国一汽 FAW 红旗

第2页 共2页

零件编号		零件名称					图纸版本		车型	
1106010-QB01-A		燃油泵带油位传感器总成					A		V506-QB01	
供应商代码		供应商名称					外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司					☒	☒	☒	☒
4	性能	标准值	9				结果		备注	
4.1	油位器性能	9.7±2mm 370±2Ω	369.3				合格			
		30.7±2mm 350.8±2Ω	350.1				合格			
		64.2±2mm 316±2Ω	315.5				合格			
		96.7±2mm 281.2±2Ω	280.9				合格			
		128.3±2mm 246.7±2Ω	246.7				合格			
		159.2±2mm 212.2±2Ω	212.1				合格			
		189.7±2mm 177.4±1.5Ω	177.4				合格			
		220.8±2mm 142.6±1.5Ω	142.6				合格			
		252±2mm 107.8±1.5Ω	108.0				合格			
		284±2mm 73±1.5Ω	73.2				合格			
		313.9±2mm 40±1.5Ω	40.6				合格			
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥176L/H, 电流≤14A,	206.7				合格			
			12.50				合格			
		电压: 12±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥145L/H, 电流≤13A,	165.3				合格			
			11.29				合格			
		电压: 8±0.1V, 压力300 ¹⁰ KPa, 流量≥40L/H	116.7				合格			
4.3	法兰盘气密性	在65KPa压力下, 30s内, 目测法兰面、输回油管伸出法兰处、电线插片连接处应无游离气泡溢出	合格				合格			
4.4	管路连接性气密性	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连, 施加检测气压: 500±10KPa, 充气: 3S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压差: ≤1KPa	0.393				合格			
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象	合格				合格			
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉;	合格				合格			

注: 对于尺寸检测项目过多的零件, 可将尺寸检测数据表作为附件提交, 不需要在本报告中记录检测结果

签 字: 司银银	日 期: 2026.09.10
----------	-----------------