



重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 26-09-001

用 户 单 位 吉 林 协 展

产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QB02-A

产 品 代 码 V506-QB02

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 1101

质量部 结 论	合 格	检验员签章:  2026年 09月 10 日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章:  2026年 09月 10 日

填发单位公章:



填单日期: 2026.09.10

自 检 报 告							中国一汽 FAW 红旗 第1页 共2页			
零件编号		零件名称					图纸版本		车型	
1106010-QB02-A		燃油泵带油位传感器总成					A		V506-QB02	
供应商代码		供应商名称					外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业（集团）有限公司					☒	☒	☒	☒
检查项目		标准值	1				结果	备注		
1	外观检查									
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物，同时不允许有损伤、裂纹、裂痕，镀层表面应光亮、均匀、致密，不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格				合格			
2	尺寸									
2.1	法兰盘外径	$\Phi 152 \pm 1$	151.86				合格			
2.2	法兰密封外径	$\Phi 129.5 \pm 0.5$	129.56				合格			
2.3	法兰裙边高度	15 ± 0.5	15.14				合格			
2.4	法兰盘厚度	3 ± 0.2	3.09				合格			
2.5	自由高度	350 ± 10	348.96				合格			
2.6	出油管外径	$\Phi 9.49 \pm 0.06$	9.483				合格			
2.7	出油管止口外径	$\Phi 12.94 \pm 0.21$	12.91				合格			
2.8	出油管长度	21.12 ± 0.25	21.16				合格			
2.9	接插件长度	32.7 ± 0.1	32.73				合格			
2.10	接插件宽度	10 ± 0.1	10.03				合格			
2.11	远端引射外径	$\Phi 7.89 \pm 0.06$	7.906				合格			
2.12	远端引射管止口尺寸	$\Phi 10.98 \pm 0.15$	10.94				合格			
2.13	法兰盘平面度	≤ 0.8	0.598				合格			
2.14	加热管凸台外径	$\Phi 10.98 \pm 0.15$	10.91				合格			
2.15	加热管外径	$\Phi 7.89 \pm 0.06$	7.865				合格			
3	材料									
3.1	法兰盘组件	POM	供应商提供材质报告							
3.2	尼龙管	PA11（BESN P212 CTL/P40TL）	供应商提供材质报告							
3.3	《汽车禁用限用物质》		三方检测报告							

自 检 报 告										中国一汽 FAW 红旗									
										第2页 共2页									
零件编号		零件名称								图纸版本		车型							
1106010-QB02-A		燃油泵带油位传感器总成								A		V506-QB02							
供应商代码		供应商名称								外观		尺寸		材料		性能			
LRC18		重庆万力联兴实业（集团）有限公司								☒		☒		☒		☒			
4		性能		标准值		1										结果			
4.1		油位器性能		9.7±2mm		370±2Ω		369.7								合格			
				30.7±2mm		350.8±2Ω		350.4								合格			
				64.2±2mm		316±2Ω		315.7								合格			
				96.7±2mm		281.2±2Ω		281.1								合格			
				128.3±2mm		246.7±2Ω		246.6								合格			
				159.2±2mm		212.2±2Ω		212.3								合格			
				189.7±2mm		177.4±1.5Ω		177.6								合格			
				220.8±2mm		142.6±1.5Ω		143.0								合格			
				252±2mm		107.8±1.5Ω		108.2								合格			
				284±2mm		73±1.5Ω		73.4								合格			
				313.9±2mm		40±1.5Ω		40.8								合格			
				4.2		输油性能		电压：13.5±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥176L/H， 电流≤14A，		216.5									
12.47																合格			
电压：12±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥145L/H， 电流≤13A，		176.8																合格	
		11.24																合格	
电压：8±0.1V， 压力300 ⁻¹⁰ KPa， 流量≥40L/H		129.8																	
4.3		法兰盘气密性能		在65KPa压力下，30s内，目测法兰面、输回油管伸出法兰处、电线插片连接处应无游离气泡溢出				合格								合格			
4.4		管路连接性气密性		法兰盘出口与气密测试仪快换插头相连，施加检测气压：500±10KPa充气：3S 稳压：4S 检测：4S，允许压差：≤1KPa				0.374								合格			
4.5		传感器灵活性		传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下，油标全过程转动过程中不得有卡滞现象				合格								合格			
4.6		压缩回位		燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩，不能与线束和护套干涉；				合格								合格			
注：对于尺寸检测项目过多的零件，可将尺寸检测数据表作为附件提交，不需要在本报告中记录检测结果																			
签 字：周银帆										日 期：2026.09.10									